



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО РБ  
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3  
тел: (3012) 21-53-69, 21-54-58, 21-77-88

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КЯХТИНСКОМУ И БИЧУРСКОМУ РАЙОНАМ  
671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта,  
Ул. Свердлова, 1, тел. (30142) 92-7-75, 91-9-43

**Предписание № 1 /1 /1- \_\_\_\_\_  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №1 «Теремок»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Кяхтинского и Бичурского районов по пожарному надзору (УНДПР ГУ МЧС России по РБ)

(наименование органа ГПН)

№ 2 от "14" января 2019 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 10 ч. 00 мин. 12 февраля 2019 г. по 15 ч 00 мин. 12 февраля 2019 г.;

в период с 09 ч. 00 мин. 13 февраля 2019 г. по 11 ч 00 мин. 13 февраля 2019 г., проведена плановая проверка:

Государственным инспектором Кяхтинского и Бичурского района по пожарному надзору майором внутренней службы Шайдуровым Максимов Васильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Теремок» по адресу: 671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район, город Кяхта, ул. Маскова 3

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно заведующим МБДОУ «ДС №1 «Теремок» Доржиевой Т.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Проверяемым лицом не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (в том числе электрощитов) обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ	Пункт 20 ППР	01.06.2019	
2.	Не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений объектов проверяемого лица, а именно: Система АПС, СОУЭ не соответствует действующим нормам пожарной безопасности СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009 в частности: - в складских помещениях установлены тепловые пожарные извещатели (требуется замена на дымовые).	Пункт 61 ППР; СП 5.13130-2009 п. 13.15.3; п. 14.1, п. 15.2 ГОСТ 53315-2009; СП 3.13130.2009; НПБ 88-2001	01.06.2019	
3.	Проверяемым лицом не организовано не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующего акта.	Пункт 55,59 ППР;	01.06.2019	
4.	Не обеспечено не менее двух эвакуационных выходов из помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел (т. е. из каждой групповой ячейки) в младшей группе	(СНиП 21-01-97* п. 6.12; СП 1.13130.2009 п. 5.2.12 ст. 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кяхтинского и  
Бичурского районов по пожарному надзору  
Шайдунов М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

“ 13 ” февраля 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

*Доржиева Т.Н.*

(подпись)

“ 13 ” февраля 20 19 г.

Заведующий МБДОУ «ДС №1 «Теремок»  
Доржиева Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575801

Владелец Доржиева Татьяна Нимаевна

Действителен с 15.04.2021 по 15.04.2022